CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 373 /PCCC

GIẤY PHÉP LƯU THÔNG
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ VÀ VẬT LIỆU, CẤU KIỆN NGĂN CHÁY, CHỐNG CHÁY

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam về việc cấp Giấy phép lưu thông đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy tại văn bản số: 4.1/CPLT-LNP, ngày 07 tháng 11 năm 2026;

Căn cứ các kết quả thử nghiệm phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy: Số VNT.26/C14.05.1013; VNT.26/C14.06.1013 và VNT.26/C14.07.1013, ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam,

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CÔNG AN TỈNH NINH BÌNH CẤP PHÉP:

Mẫu phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ghi tại trang 02-03 của Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam *(M.S.D.N: 0110863150)*, địa chỉ: Số nhà 2E, ngách 33, ngõ 207, tổ dân phố Trung 4, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu theo mẫu đã được cấp giấy phép thì được phép lưu thông trên thị trường./.

Nơi nhận:
- Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam (để thực hiện);
- Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (để b/c);
- Lưu: VT, Đ4(H).

Ninh Bình, ngày 14 tháng 11 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG



Trung tá Trương Vũ Minh

BẢNG THỐNG KÊ
PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ
ĐƯỢC PHÉP LƯU THÔNG
(Kèm theo Giấy phép lưu thông số 373.../PCCC ngày 14... tháng 11 năm 2026
của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Ninh Bình)

TT	Tên, ký, mã hiệu phương tiện	Thông số kỹ thuật	Nơi sản xuất	Năm sản xuất	Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố	Ghi chú
1	Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) Ký, mã hiệu: **LNP100-CYL-140**	- Phân loại: Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) - Chất khí chữa cháy: IG-100 (N_2) - Vật liệu chế tạo chính: + Vật liệu chế tạo bình: Thép 34CrMo4 + Vật liệu chế tạo van đầu bình: Đồng - Kích thước, đặc trưng hình học chính: + Thể tích chai chứa khí: 140L + Đường kính: 356 mm ± 1% + Chiều cao: 1758 mm ± 20 mm - Áp suất nạp: 280 bar - Khối lượng khí nạp: 39,6 kg - Khối lượng bình rỗng: 207 kg (±5%) - Van an toàn: Áp suất kích hoạt từ 387bar đến 396 bar - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến + 50°C - Khối lượng tổng: 246,6kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.05.1013, ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*
2	Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) Ký, mã hiệu: **LNP100-CYL-84**	- Phân loại: Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) - Chất khí chữa cháy: IG-100 (N_2) - Vật liệu chế tạo chính: + Vật liệu chế tạo bình: Thép 34CrMo4 + Vật liệu chế tạo van đầu bình: Đồng - Kích thước, đặc trưng hình học chính: + Thể tích chai chứa khí: 84L + Đường kính: 279 mm ± 1% + Chiều cao: 1758 mm ± 20 mm - Áp suất nạp: 200 bar - Khối lượng khí nạp: 20,1 kg - Khối lượng bình rỗng: 127,6 kg (±5%) - Van an toàn: Áp suất kích hoạt từ 387bar đến 396 bar - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến + 50°C - Khối lượng tổng: 147,7kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.06.1013, ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

3	Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) Ký, mã hiệu: **LNP100-CYL-84**	- Phân loại: Chai chứa khí chữa cháy IG-100 (N_2) - Chất khí chữa cháy: IG-100 (N_2) - Vật liệu chế tạo chính: + Vật liệu chế tạo bình: Thép 34CrMo4 + Vật liệu chế tạo van đầu bình: Đồng - Kích thước, đặc trưng hình học chính: + Thể tích chai chứa khí: 84L + Đường kính: 279 mm ± 1% + Chiều cao: 1758 mm ± 20 mm - Áp suất nạp: 300 bar - Khối lượng khí nạp: 26 kg - Khối lượng bình rỗng: 127,6 kg (±5%) - Van an toàn: Áp suất kích hoạt từ 387bar đến 396 bar - Nhiệt độ làm việc: -20°C đến + 50°C - Khối lượng tổng: 153,6kg (±5%)	Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam/ Việt Nam	2026	QCVN 03:2023/BCA	*Dựa trên Phiếu kết quả thử nghiệm số VNT.26/C14.07.1013, ngày 06/11/2026 của Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm Việt Nam*

** Năm sản xuất trên là năm sản xuất của mẫu phương tiện trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lưu thông phương tiện PCCC, CNCH; Các phương tiện PCCC trên trước khi lưu thông ra thị trường phải được gắn nhãn mác theo quy định;*

*** Chủ đầu tư, nhà thầu có liên quan chịu trách nhiệm khi lựa chọn phương tiện PCCC, CNCH bảo đảm có đặc tính kỹ thuật phù hợp với hồ sơ thiết kế về PCCC;*

**** Công ty TNHH LNP Vina Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm về chủng loại, mẫu mã, chất lượng phương tiện PCCC, CNCH sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đã được công bố và có trách nhiệm khai báo thông tin của phương tiện theo quy định trước khi đưa phương tiện lưu thông trên thị trường.*